

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности по Коломенскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Ненецино

(место составления акта)

« 26 » октября 2016 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 161

По адресу / адресам: Московская область, Коломенский район, с. Ненецино, д.2.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 161 от 27 сентября 2016 года

(вид документа с указанием реквизитов (номера, дата))

Начальника ОНД по Коломенскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Московской
области подполковника внутренней службы А.А. Федотова

была проведена плановая/выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного

(плановая / внеплановая, документарная /
выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №2 "Вишенка"

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 03 » октября 20 16 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

« 26 » октября 20 16 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности в виде (кабинет)
предпринимателя по некоторым адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 2 часа

(рабочих дней - часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Коломенскому району управлением ИД и ПР
ГУ МЧС России по Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

Заведующая МДОУ детским садом общеразвивающего вида №2

"Вишенка" Стрельникова Т.Л. 27.10.2016г. 12ч.00 минут.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Тронин Андрей Александрович, инспектор отдела надзорной деятельности по Коломенскому району

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку

в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии)

должности экспертов и при наименовании экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МДОУ детским садом общеразвивающего
вида №2 "Вишенка" Стрельникова Т.Л.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятия по проверке

В ходе проведения проверки:

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лица, допустившие указанные нарушения
1	2	3	4
1.	Не представлены документы, подтверждающие вывод сигнала срабатывания от системы АПС на пульт в подразделение пожарной охраны	Федеральный закон Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4, ст.6, ст.151, ст. 83 ч. 7 ФЗ №123-ФЗ.	Стрельникова Т.В.
2.	Допускается расположение извещателя системы автоматической пожарной сигнализации вблизи осветительного прибора (расстояние менее 0,5м.).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390), п. 343.	Стрельникова Т.В.

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)


• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

• нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись, проставляется)



(подпись, уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись, проставляется)

(подпись, уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы _____

Инспектор ОНД по Коломенскому району
старший лейтенант внутренней службы _____



А.А. Тронин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

Заведующая МДОУ детским садом общеразвивающего
вида №2 "Вишенка"

Стрельникова Татьяна Леонидовна

(Подпись или печать руководителя учреждения при наличии должности руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



(Handwritten signature)

« 26 » октября 20 16 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(Подпись уполномоченного должностного лица, лица проводившего проверку)